


L1,2,3, 400/230V, AC, 50Hz, TN-S



Zapůsobilý OCEP
rozváděč Schrack
1-řadý, 12/14 mod., IP30
WUH-1, se zámkem FAB
359x339x91 mm
BK070001

RP2

Datum	09/2011	Zadavatel		Výnos		Investor	RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná		
Stupeň	DSP+DVZS	Projektant	Jiří Latka		Rozváděč RP2				
Měřičko		Zpracoval			Hradecká 40	Zlepšení podmínek následně			
Opava		Formát			74601 OPAVA	rehab. péče pro mobilní pacienty			
								Objekt č.	Průběh
								Název objektu	Začátek
								Elektroinstalace	885-1
									503
								Ušet	1
								Odložen	1