


L1,2,3, 400/230V, AC, 50Hz, TN-S



RP1

Zapůjštěný OCEP  
rozdávěč Schrack  
1-řady, 12/14 mod., IP30  
WUH-1, se zámkem FAB  
359x339x91  
BK070001

Přívod z R-5  
z 3f. jist. 25B/3

Datum	09/2011	Zadavatel		Výnos		Investor	RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná		
Stupeň	DSP+DVZS	Projektant	Jirř Latka		Rozváděč RP1				
Měřtko		Zpracoval			Hradecká 40	Zlepšení podmínek následně			
Opava		Formát			74601 OPAVA	rehab. péče pro mobilní pacienty			
								Objed. č.	885-1
								Název objektu	Elektroinstalace
								Zač. číslo	502
								Ust.	1
								Číslo	1