PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY		OPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
201	INSPEKČNÍ POKOJ	18.34				
202	POKOJ	19.68				
203	POKOJ	15.98				
204	KOUPELNA – WC	6.05				
205	PŘEDSÍŇ	5.35				
206	KUCHYŇKA	5.46				
207	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16.95				
208	CHODBA	14.12				
209	CHODBA	3.96				
209a	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	5.18				
210	PRACOVNA LÉKAŘE	18.49				
211	KOUPELNA + WC LÉKAŘŮ	5.97				
212	WC SESTRY	2.68				
213	WC	5.82				
214	SPRCHA	6.32	NOVÁ KERAM. PROTISKLUZ. DLAŽBA	D5	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD H=2250mm	ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
215	OŠETŘOVNA	19.16				
216	POKOJ	20.34				
217	POKOJ	19.83				
218	POKOJ	16.91				
219	KOUPELNA + WC PACIENTŮ	4.94				
220	POKOJ	14.59				
221	POKOJ	14.07				
222	KOUPELNA + WC PACIENTŮ	5.00				
223	POKOJ	15.05				
224	POKOJ	16.85				ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
225	KOUPELNA – WC	4.31				ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
226	POKOJ	17.77				ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
227	POKOJ	17.36				ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
228	KOUPELNA – WC	4.38				ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
229	POKOJ	16.93				ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
230	PŘEDSÍŇ	14.30				
231	KOUPELNA – WC	4.74	NOVÁ KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA	D5	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 2200mm	ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
232	POKOJ	14.18	NOVÉ PVC	D2	NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD V UMYVADLE H= 1500mm	ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
233	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	17.00	VYSPRAVIT STÁV. PVC	D1		ZATEPLENÍ PODHLEDU VIZ. POZN. č.1
234	CHODBA	52.70				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURÁVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ VÝPLŇOVÉ ZDIVO – POROBETON P2–500 DO CEM. TMELE NOVÉ POROBETONOVÉ PŘÍČKY VYZDĚNÉ DO CEMENT. TMELE

VÝPIS OCELI

PROFILY		
L 40	1300	2 x
L 60	600	1 x
L 60	1400	2 x

POZNÁMKY

POZN č.1 – Stávající strop bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ve složení:
- celoplošně lepený šedý EPS 70S v tl. 50mm
- cement. armovací vrstva vyztužená sklotextil. síťovinou + penetrace
- vnitřní štuková omítka

POZN č.2 – Stávající stěna bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ve složení:
- celoplošně lepený šedý EPS 70S v tl. 50mm
- cement. armovací vrstva vyztužená sklotextil. síťovinou + penetrace
- vnitřní štuková omítka

POZN č.4 – Kanalizační odpad bude z čela zateplen 100mm šedého EPS 70F o dále opatřen armovací vrstvou, štukovou omítkou a silikonovým nátěrem v odstínu stávající fasády

POZN č.5 – Nově osazený deskový radiátor typu KORÁDO 21 VK 500x500mm, výkon – 560 W, s termostat. hlavicí, napojený na stávající potrubí ÚT.

POZN č.6 – Výšková úprava stáv. zabudovaných ocel. strop. nosníků v místn. č. 231 se provede dle skutečnosti na stavbě.

±0,000 = (PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY)

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVA ČR	
SPS	A. BAĎURA	ING. J. VÍCHA	A. BAĎURA		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: KOMENSKÉHO 14, CHUCHELNÁ, 74724			ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS-939-1
INVESTOR: RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 74724, Chuchelná				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA-939-1
RÚ HRABYNĚ, PRACOVIŠTĚ CHUCHELNÁ – ZLEPŠENÍ PODMÍNEK NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE PRO IMOBILNÍ PACIENTY–2.ČÁST				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	6/2014
PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D1.1b–02

LEGENDA PRACÍ UT:

LEGENDA PRACÍ VZT: